

Rodzaj przerwy	Data	Godzina	Czas trwania	Odbiorcy narażeń	Typ [planowana/nieplanowana]	Przyczyna	Rozwiązanie	Napięcie [nN,SN,WN]
1s<p<3m	09.03.2024	09:05	3s	CH Sadyba Best Mall	PLANOWANA	Zanik po stronie OSDp STOEN		SN
	09.03.2024	09:25	3s	CH Sadyba Best Mall	PLANOWANA	Zanik po stronie OSDp STOEN		SN
	17.03.2024	12:30	<3m	CH Ruda Śląska Plaza	NIEPLANOWANA	Zanik po stronie OSDp TAURON	Z powodu uszkodzonej cewki SZR w rozdzielni LVS-2,	SN
	23.03.2024	16:15	1s	CH Ruda Śląska Plaza	NIEPLANOWANA	Zanik po stronie OSDp TAURON		nN
	09.04.2024	09:05	3s	CH Sadyba Best Mall	NIEPLANOWANA	Zanik po stronie OSDp STOEN		SN
	29.05.2024	11:05	2s	CH Sadyba Best Mall	NIEPLANOWANA	Zanik po stronie OSDp STOEN		SN
	29.05.2024	11:15	5s	CH Sadyba Best Mall	NIEPLANOWANA	Zanik po stronie OSDp STOEN		SN
	21.08.2024	12:00	1s	CH Ruda Śląska Plaza	NIEPLANOWANA	Zanik po stronie OSDp TAURON		SN
	04.09.2024	10:04	3s	CH Sadyba Best Mall	NIEPLANOWANA	Zanik po stronie OSDp STOEN		SN
	04.09.2024	10:27	3s	CH Sadyba Best Mall	NIEPLANOWANA	Zanik po stronie OSDp STOEN		SN
	19.10.2024	00:30	1m	CH Lublin Plaza	PLANOWANA	Przegląd rozdzielni, transformatorów		SN
	20.10.2024	00:30	1m	CH Lublin Plaza	PLANOWANA	Przegląd rozdzielni, transformatorów		SN
	18.11.2024	15:10	3s	CH Sadyba Best Mall	NIEPLANOWANA	Zanik po stronie OSDp STOEN		SN
	24.11.2024	00:30	5s	CH Sosnowiec Plaza	Planowana	Przegląd rozdzielni, transformatorów		nN
	09.12.2024	11:00	7s	CH Sadyba Best Mall	NIEPLANOWANA	Zanik po stronie OSDp STOEN		SN
	13.12.2024	10:10	10s	CH Sadyba Best Mall	NIEPLANOWANA	Zanik po stronie OSDp STOEN		SN
	13.12.2024	10:12	10s	CH Sadyba Best Mall	NIEPLANOWANA	Zanik po stronie OSDp STOEN		SN
	13.12.2024	10:15	10s	CH Sadyba Best Mall	NIEPLANOWANA	Zanik po stronie OSDp STOEN		SN
3m<p<12g	25.10.2024	23:00	0,5h	CH Poznań Plaza	PLANOWANA	przegląd trafo, rozdzielnie SN i NN		SN
	09.11.2024	22:00	3h	CH Poznań Plaza	PLANOWANA	Podłączenie zasilania House 2RGnN		nN
	15.11.2024	23:00	4h	CH Poznań Plaza	PLANOWANA	przegląd trafo, rozdzielnie SN i NN		SN
	24.12.2024	04:30	20m	CH Sosnowiec Plaza	Planowane	Sprawdzenie zadziałania GWP		nN
12g<p<24g								
24g<p								

ilość odbiorców wg stanu na dzień 31.12.2024 r. :

6