

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem do obszaru działania Klepierre Pologne sp. z o.o. w 2021 r.

(data publikacji : 17.03.2022 r.)

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Liczba odbiorców*	6	[szt.]
SAIDI dla przerw planowanych	98,333	[min.]
SAIDI dla przerw nieplanowanych	2,333	[min.]
SAIDI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	2,333	[min.]
SAIFI dla przerw planowanych	1,167	
SAIFI dla przerw nieplanowanych	0,333	
SAIFI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	0,333	
MAIFI	4,833	

***wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**